



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-DOPC-PYA-FGJCDMX-OP-003-2026 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO CUERPO 2 DEL BUNKER (PLANTA BAJA)
--

En la Ciudad de México, siendo las **11:09** horas del día **30 de abril del 2026**, se celebra en la Sala de Eventos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en la planta alta del edificio "B", localizado en el interior del inmueble de avenida Coyoacán 1635, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, con el propósito de aclarar el contenido de las bases del procedimiento referente a la Licitación Pública Nacional No. **LPN-DOPC-PYA-FGJCDMX-OP-003-2026**, para la contratación de los trabajos relativos al "**Reforzamiento Estructural y Mejoramiento Cuerpo 2 del Bunker (Planta Baja)**". -----

Contando con la presencia de los Servidores Públicos asignados por los Titulares; por parte del Órgano Interno de Control el **Lic. Abraham Atala Cabrera** y la **Lic. Berenice Ramírez Rodríguez**, por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva el **Lic. Javier Israel Martínez Álvarez** y el **Lic. Ricardo Cayetano Atanacio**, por parte de la Dirección de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el **C. Gonzalo Jesús Zepeda Martínez**, por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales el **Mtro. Arq. Abraham Lagunas Muñoz**, Subdirector de Obra y la **Arq. Paulina Carrillo Juárez**, Jefa de Unidad Departamental de Análisis y Proyectos. -----

Se procede a dar inicio al acto. -----

El evento es grabado y podrá consultarse en la página de internet de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Licitación Pública Transparente (<http://www.licitaciontransparente.fgjcdmx.gob.mx>). -----

Se procedió a acreditar la documentación de los representantes técnicos asistentes, de las siguientes empresas participantes: -----

No.	PARTICIPANTE
1	Ingeniería y Construcciones Gryslé, S.A. de C.V.
2	Construideas Innovación y Desarrollo S.A. de C.V.

En términos del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y en el numeral **3.2 JUNTA Ó JUNTAS DE ACLARACIONES**, conforme a lo siguiente: -----

La convocante hace la siguiente precisión, el fallo, el cual será dado a conocer en junta pública que se llevará a cabo a las **10:00 horas del 13 de mayo de 2026**. -----





En virtud, de haber revisado el correo en la bandeja de entrada y correo no deseado, se verifico que no se recibieron al correo electrónico preguntas por parte de las empresas concursantes. Se consultó si existían preguntas. -----

La empresa Construideas Innovación y Desarrollo S.A. de C.V., presento un escrito con un total de 15 preguntas para la Convocante, por lo que se realizará un Receso de 30 minutos, para dar respuesta. -----

----- Reanudación del evento -----

Construideas Innovación y Desarrollo S.A. de C.V. -----

PRELIMINARES DE RE-CIMENTACIÓN-----

PREGUNTA 1. Concepto 1.12 RECORTE Y CABECEO EN PILOTES PRE EXISTENTES... -----

¿Cual son las dimensiones y longitud de los pilotes a trabajar?-----

RESPUESTA. De 45 x 45 m aproximadamente, con una longitud variable ya que dentro del concepto se especifica que será; "conforme se vaya realizando el renivelado." -----

PREGUNTA 2. Concepto 1.15 DESCONEXIÓN DE PILOTE PREEXISTENTES 45 X 45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO ARMADO ANCLADO AL LECHO BAJO DE LAS CONTRATRABES... ---

¿Cuáles son las dimensiones y longitud de los pilotes a trabajar? -----

RESPUESTA. Como se menciona las dimensiones son de 45 x 45 cm, conforme se vaya realizando el renivelado. -----

PREGUNTA 3. Concepto 1.31 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE APUNTALAMIENTO... -----


¿Qué tipo de materiales se utilizarán y que características? -----

RESPUESTA. El material que sea indicado por el Corresponsable de Seguridad Estructural. -----

PREGUNTA 4. Concepto 1.32 REVESTIMIENTO DE TUNEL CON CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR... -----

¿Cual es la resistencia del concreto a trabajar? Y en caso de que sea armado, ¿Qué dimensiones y características se emplearán? Además de especificar el ancho y largo... -----

RESPUESTA. Concreto pobre de f'c 100 kg/cm y el armado que indique el Corresponsable de Seguridad Estructural, la longitud deberá considerarse a lo largo y ancho del tunel. -----





PREGUNTA 5. Concepto 1.34 SISTEMA DE DRENAJE. EL PRECIO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS VIGENTES .P.U.O.T. -----
Se solicita que sea más específico el alcance del concepto, dimensiones, longitudes, materiales a emplear, etc. -----

RESPUESTA. Se deberá elaborar el sistema de drenaje de visita hasta el pozo más cercano, con los materiales adecuados (mangueras o tubos de PVC). -----

PREGUNTA 6. Concepto 1.36 SISTEMA DE VENTILACIÓN... -----
Se solicita proporcionar los planos donde se indiquen las características, longitudes y modelos de los materiales a emplear. -----

RESPUESTA. Mediante lumbreras de 1.20 x 1.00 con extractores y ventiladores mismo que deberán ser propuestos por el contratista y autorizados por la supervisión, los planos serán entregados al Concursante ganador. -----

PREGUNTA 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN... -----
Se solicita proporcionar los planos donde se indiquen las características, longitudes y modelos de los materiales a emplear. -----

RESPUESTA. Deberán considerar la iluminación de todos los tuneles primarios y secundarios dicha propuesta debera realizarse por el contratista y autorizarse por la supervisión, los planos serán entregados al Concursante ganador. -----

PREGUNTA 8. Para este proyecto ¿la FGJ Cuenta con Estudio de Mécanica de Suelos de la zona a trabajar? -----

RESPUESTA. Sí, la cual será entregada al Concursante ganador. -----

PREGUNTA 9. ¿Concen el nivel freatico del area a trabajar? Para saber que tipo de broca utilizar? -

RESPUESTA. Sí, viene especificada en la Mecanica de Suelos y es de 0.50 cm aproximadamente del nivel de Sotano. -----

PREGUNTA 10. En la partida "Preliminares de Re-Cimentación ¿Las 14 pruebas estaticas y dinamicas, a que elementos en especifico se refieren? -----

RESPUESTA. Los que indique el Corresponsable de Seguridad Estructural. -----

PREGUNTA 11. Por el volumen expresado (546 m3) en el concepto 1.24. ¿Qué elemento se va a demoler en especifico y donde se ubican? -----





RESPUESTA. La doble losa que tiene el inmueble. -----

PREGUNTA 12. ¿Cual es el area de construccion total del edificio por intervenir? -----

RESPUESTA. 2,180.19 m2. -----

PREGUNTA 13. ¿Cual es el numero de niveles del edificio? -----

RESPUESTA. En especifico se intervendrán Planta Baja y Cimentación, el inmueble cuenta con 6 niveles. -----

PREGUNTA 14. Una vez terminada la obra, ¿Es requerido que se realicen los tramites del aviso de terminación de obra, constación de verificación de la Seguridad Estructural, Visto Bueno de Seguridad y Operación y la Integración de la Carpeta de Protección Civil ante las Dependencias correspondientes? -----

RESPUESTA. Sí. -----


PREGUNTA 15. ¿Puede proporcionarnos una copia de los planos estructurales de la intervención del edificio? -----

RESPUESTA. Sí, se entregaran 11 planos con información del edificio por medio digital (PDF). -----

La **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** se realizará a las 10:00 horas del 07 de mayo de 2026, se concederán "15 minutos", para el registro y entrega por lo que transcurrido este tiempo no se permitirá su ingreso ni se aceptará propuesta alguna en la Sala de Eventos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la planta alta del edificio "B", localizado en el interior del inmueble de Avenida Coyoacán 1635, colonia Del Valle, Código Postal 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. -----

-----Cierre del Acta-----

Con fundamento en los artículos 48 fracción XXII, 89, 101 y tercer transitorio, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como el AVISO FGJCDMX/01/2021 por el que se declara el inicio de funciones del Órgano Interno de Control y el ACUERDO FGJCDMX/14/2021 por el que se otorga atribuciones a la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las Direcciones que conforman su estructura orgánica, se hace constar que la presencia de la representante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene como finalidad verificar que la celebración del acto, se realice conforme a la normatividad vigente. -----



Handwritten signatures and initials on the right margin.



No habiendo más que asentar, siendo las 12:20 horas del día 30 de abril de 2026 se da por concluida la Junta de Aclaraciones, procediéndose a recabar las firmas de conformidad, de las personas servidoras públicas y los representantes de los licitantes que en este acto intervinieron, entregando copia simple de la misma para los fines legales correspondientes. -----

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MTRO. ARQ. ABRAHAM LAGUNAS MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS Y PROTECCIÓN CIVIL	
ARQ. PAULINA CARRILLO JUÁREZ JUD DE ANÁLISIS Y PROYECTOS	
LIC. BERENICE RAMÍREZ RODRÍGUEZ REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
LIC. ABRAHAM ATALA CABRERA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
LIC. JAVIER ISRAEL MARTINEZ ALVAREZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA	
LIC. RICARDO CAYETANO ATANACIO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA	
C. GONZALO JESUS ZEPEDA MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	

CONCURSANTE	FIRMA
INGENIRÍA Y CONSTRUCCIONES GRYBLE, S.A. DE C.V. ING. MARISOL ESGUERRA ROSAS	
CONSTRUIDEAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. ING. ARQ. ADRIAN VALTIERRA BORJA	

LA PRESENTE HOJA DE NOMBRES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-DOPC-PYA-FGJCDMX-OP-003-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO CUERPO 2 DEL BUNKER (PLANTA BAJA)", EFECTUADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2026.

